

兵庫県姫路市の食品会社の工場における昇降路内への転落事故について

1. 事故の概要（報道等による）

- 発生日時 : 平成 21 年 2 月 25 日（水） 13 時頃
発生場所 : 兵庫県姫路市林田町六九谷 485 番地
建物概要 : 鉄骨造 地上 2 階建て 工場
被害者等 : ^{たけうちひさよ}竹内久代さん（57 歳）（死亡）
事故概要 : 女性が 2 階からエレベーターのかご上へ約 4m 転落し、昇降路壁とかごとのすき間に挟まれ、死亡。

2. エレベーターの概要

- 所有者 : オガワ食品協業組合
製造者 : 株式会社新輝リフト
保守会社 : 保守契約なし
駆動方式 : 巻胴式
用途・定員 : 荷物用
積載量 : 不明（500kg として運用）
電動機容量 : 3.5kw
定格速度 : 約 10m/min（測定値）
停止階数 : 3 箇所（1 階、2 階及び小屋裏）
確認済証年月日 : 現時点で建築確認申請された記録は見つかっていない
（違法に設置された疑いが強い。）
建築基準法第 12 条第 3 項に基づく定期検査
: 定期検査報告なし

3. 国土交通省の対応

姫路市等を通じ、事故の状況等について情報を収集中。

平成 21 年 2 月 26 日、27 日及び 3 月 3 日、警察の協力の下、姫路市が立ち入り調査。

- 2 月 26 日 : 国土交通省職員（本省 1 名及び近畿地方整備局 2 名）及び昇降機等事故対策委員会の委員 1 名が立ち会い。
2 月 27 日 : 国土交通省職員（近畿地方整備局 2 名）が立ち会い。
3 月 3 日 : 国土交通省職員（近畿地方整備局 2 名）及び昇降機等事故対策委員会の委員 2 名が立ち会い。

事故の原因については現在調査中。