

点検の結果、「否」とされたものの指摘事項について

点検の結果、「否」とされたものの指摘事項は以下のとおり。

No.	所在都道府県	エレベーター の用途	指摘事項	状 況
1	東京都	人荷用	ドアロックスプリング折損	改善済
2	東京都	荷物用	エキセンローラー破損	改善済
3	東京都	荷物用	ドアロックスプリング折損	改善済
4	香川県	荷物用	ドアロックスイッチ不良 エキセンローラーがない 扉取手の損傷	改善済