

申請者	構造方法等の種類	認定を受けた構造方法等の名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
パイロシテム(株)	特定防火設備	耐熱強化ガラス入鋼製2連はめ殺し窓	平成14年6月20日	EA-0037	認定仕様で枠及び框に別々の吸熱材を充てんするとされているところ、枠及び框とも同種の吸熱材を充填した仕様で販売。	17棟 (物販店等)
		耐熱強化ガラス入鋼製両開き戸	平成14年8月23日	EA-0040		
		耐熱強化ガラス入鋼製はめ殺し窓	平成14年11月18日	EA-0055		
		耐熱強化ガラス入鋼製片開き戸(両袖はめ殺し窓付)	平成15年2月28日	EA-0072		
王子パッケージング(株)	準不燃材料	両面せっこうボード張/板紙積層板	平成14年5月22日	QM-9756	認定仕様でない、印刷インキ、晒クラフト紙及び接着剤を追加して販売。接着剤の種類を認定書に誤って記載。	約174棟 (戸建住宅等) (調査中)
		板紙積層板裏張せっこうボード	平成14年5月22日	QM-9757	認定仕様でない、印刷インキ、晒クラフト紙及び接着剤を追加して販売。認定仕様で接着剤に難燃剤を混合することとされているところ、難燃剤を入れずに販売。接着剤の種類を認定書に誤って記載。	約528棟 (戸建住宅等) (調査中)
エスコマテリアル(株)	不燃材料	アルミニウム箔・ポリエステル系フィルム張/アルミニウム蒸着ポリエステル系フィルム重裏張/グラスウール板	平成18年2月15日	NM-1218	認定仕様でない、鋼線を含んだ仕様で販売。	約30棟 (共同住宅等) (調査中)
不二サッシ(株)	防火設備	網入り板ガラス入アルミニウム合金製引違い戸(換気小窓付)	平成20年1月17日	EB-0365	認定仕様で「中棧」及び「換気小窓」ありとされているところ、寸法が小さいものについて、「中棧」及び「換気小窓」なしで販売。	5棟 (共同住宅等)
				EB-0367		

申請者	構造方法等の種類	認定を受けた構造方法等の名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
社団法人 カーテン ウォール・ 防火開口部 協会	防火設備	アルミニウム合金製引き窓	平成14年2月1日	EB-9102	バリアフリーを考慮した仕様として、認定仕様では「床とチリ寸法は8mm以下」とされているところ、「床と戸のすきま寸法は10mm以下」として販売。	調査中 (ビル等)
		アルミニウム合金製ルーバー窓		EB-9104	認定仕様で「ガラスルーバー窓」とされているところ、「アルミルーバー窓」についても販売。	1,492棟 (ビル等)
		アルミニウム合金製開き窓		EB-9107	認定仕様で「片開きドア」とされているところ、「上げ下げ内蔵片開き窓ドア」についても販売。(上げ下げ窓及び片開きドアは、別途、認定を取得済み。)	約130棟 (ビル等) (推計(調査中))
					認定仕様の吊元の拘束条件とは異なる吊元の拘束条件についても販売。	約500棟 (ビル等) (推計(調査中))
					バリアフリーを考慮した仕様として、認定仕様では「床とチリ寸法は8mm以下」とされているところ、「床と戸のすきま寸法は10mm以下」として販売。	調査中 (ビル等)
		アルミニウム合金製引き自動ドア		EB-9108	バリアフリーを考慮した仕様として、認定仕様では「床とチリ寸法は8mm以下」とされているところ、「床と戸のすきま寸法は10mm以下」として販売。	調査中 (ビル等)
		アルミニウム合金製はめ殺し窓		EB-9111	認定仕様でない「ガラスブロックパネル入り」についても販売。	約2,500棟 (戸建住宅等) (推計(調査中))
					認定仕様では最大寸法幅W1850mm、高さH2300mmとされているところ、幅W750mm以下に限り高さH2600mmまでとする等して販売。	約2,600棟 (戸建住宅等) (推計(調査中))
		アルミニウム合金製引き窓		EB-9112	認定仕様でない「上げ下げ内蔵引戸」についても販売。(上げ下げ窓及び引き窓は、別途、認定を取得済み。)	約2,000棟 (戸建住宅等) (推計(調査中))
		アルミニウム合金製プロジェクト窓		EB-9116	認定仕様では最大寸法幅W850mm、高さH1500mmとされているところ、幅と高さの寸法を入れ替えて販売。	約1,200棟 (戸建住宅等) (推計(調査中))