

違法設置エレベーターにおける最近の事故事例

発生日	発生場所	用途(建築物)	事故の概況等
09/2/25	兵庫県姫路市	工 場	【被害者】 1 名(死亡) 【事故の概況】 従業員が2階の乗り場から1階にあったかごの天井に転落し、昇降路壁とかごに挟まれ死亡。
09/4/20	青森県青森市	旅館倉庫	【被害者】 1 名(死亡) 【事故の概況】 従業員が1階から2階に上がる際、かごの鉄製柵と1階天井部に上半身を挟まれ死亡。
09/5/12	静岡県沼津市	倉 庫	【被害者】 1 名(死亡) 【事故の概況】 経営者がかごの上枠と2階の床に頭を挟まれ死亡。
09/5/23	鹿児島県	住 宅	【被害者】 1 名(死亡) 【事故の概況】 利用者が2階から1階に下ろしたかごと1階の床の間に挟まれ死亡。
09/5/30	静岡県静岡市	作業所	【被害者】 1 名(重体) 【事故の概況】 従業員が2階において、かごの上枠と乗り場柵の隙間に首を挟まれ意識不明の重体。
09/6/4	大阪府八尾市	工 場	【被害者】 1 名(重体) 【事故の概況】 従業員が2階において、かごの上枠と乗り場柵の隙間に首を挟まれ重体。
09/11/16	北海道小樽市	工 場	【被害者】 1 名(死亡) 【事故の概況】 従業員がかごの床と1階天井の間に頭と腕を挟まれ死亡。
10/1/13	京都府京都市	工 場	【被害者】 1 名(重傷) 【事故の概況】 利用者が3階の乗り場から1階にあったかごの天井に転落。

※点検作業中の事故を除く。