

埼玉県上尾市の食用油工場における昇降路内への転落事故について

1. 事故の概要

- 発生日時 : 平成 24 年 4 月 27 日 午前 10 時頃
発生場所 : 埼玉県上尾市平方 1141-1
建物概要 : 鉄骨造 地上 2 階 工場
被害者 : 女性 1 名 (65 歳) 死亡
事故概要 : 被害者の女性がかごが 1 階にある状態で 2 階の昇降口の横開きシャッターを開き、エレベーターのかごに転落。病院に運ばれたが死亡した。

2. エレベーターの概要

- 所有者 : ヤマキ食品株式会社
駆動方式 : 油圧式パンタグラフ
積載量 : 1000kg
定格速度 : 約 5.4m/min (測定値)
停止階数 : 地上 1 階～地上 2 階
確認済証年月日 : 無届出
完了検査済証年月日 : なし
建築基準法第 12 条第 3 項に基づく定期検査 : なし
保守管理契約に基づく定期点検 : なし

※日本機器鋼業(株)によると昭和 62 年 4 月に納入したとのこと。