

別表1

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
フラマシステム(株)	不燃材料	ガラス繊維混入 ／水酸化アルミ ニウム・炭酸カル シウム板	平成18年2月20日	NM-1232	認定仕様の材料構成はガラス繊維4.75質量%であるが、製品にガラス繊維は確認できなかった。	調査中
林谷工業(株)	防火設備	複層ガラス入塩 化ビニル樹脂製 すべり出し窓	平成14年5月10日	EC-0002	【枠・押縁】認定仕様は塩化ビニル樹脂2.2mm以上であるが、製品は一部2.2mmの箇所があるものの平均では1.8mmであった。 【戸当りゴム】認定仕様はクロロプレンゴムであるが、製品のクロロプレンゴムの中空部に加熱発泡材が挿入されていた。 【取付金物】認定仕様はL型25×25×3mmであるが、製品は30×30×3mmであった。	21棟(住宅)
金剛産業(株)	防火設備	アルミニウム合 金製オーバー ヘッドドア	平成19年12月13日	EC-0037	【トップパネル】認定仕様にはない補強リブが2箇所あった。 【気密材】認定仕様は厚さ0.23mmであるが、製品は0.5mmであった。 【ボトムヒンジ】認定仕様は高さ方向の寸法が33mm及び48.75mmであるが、製品は22mm及び38mmであった。	45棟(住宅等)