

別表2

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
林谷工業(株)	防火設備	複層ガラス入塩化ビニル樹脂製はめ殺し窓	平成14年3月18日	EC-0001	【枠・押縁】認定仕様は塩化ビニル樹脂2.2mm以上であるが、製品は一部2.2mmの箇所があるものの平均では1.8mmであった。 【取付金物】認定仕様はL型25×25×3mmであるが、製品は30×30×3mmであった。	10棟(住宅)
林谷工業(株)	防火設備	複層ガラス入塩化ビニル樹脂製上げ下げ窓	平成14年5月10日	EC-0003	【枠・押縁】認定仕様は塩化ビニル樹脂2.2mm以上であるが、製品は一部2.2mmの箇所があるものの平均では1.8mmであった。 【取付金物】認定仕様はL型25×25×3mmであるが、製品は30×30×3mmであった。	21棟(住宅)
林谷工業(株)	防火設備	複層ガラス入塩化ビニル樹脂製片引き窓	平成14年12月18日	EC-0006	【枠・押縁】認定仕様は塩化ビニル樹脂2.2mm以上であるが、製品は一部2.2mmの箇所があるものの平均では1.8mmであった。 【取付金物】認定仕様はL型25×25×3mmであるが、製品は30×30×3mmであった。	9棟(住宅)