

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
(株) ワンウィル	不燃材料	けい藻土・消石灰塗装／下地材（不燃材料（金属板を除く））	平成14年8月22日	NM-0316	【塗料】認定仕様に示されていない有機物のナイロンが確認された。	調査中 （住宅等）
金剛産業（株）	特定防火設備	両面両面酢酸ビニル系樹脂エマルション塗装水酸化アルミニウム混入酸化けい素・酸化カルシウム系繊維板・硬質ポリウレタンフォーム充てんステンレス製片引き戸	平成18年3月30日	EA-0196	【駆動部カバー】認定仕様では駆動部カバーのドアへのかかり代は200mmとなっているが、実際は40mmしかなかった。	41棟 （倉庫等）
日本ドアコーポレーション（株）	防火設備	木製オーバーヘッドドア	平成26年1月15日	EC-0205	【ジャムアングル】認定仕様に示されていない樹脂製のフィンがジャムアングルの屋外側に取り付けられていた。	5棟 （住宅等）