


# ○ 小屋裏の界壁パネルの胴縁の仕様の不適合(遮音)

(別添2)


## 大臣認定適合仕様

(水平断面図イメージ)

胴縁 (C型鋼:開放断面)




(胴縁上下固定部イメージ)




## 不適合仕様

(水平断面図イメージ)

胴縁 (□型鋼:閉鎖断面)



(胴縁上下固定部イメージ)



- 内装材(上張)(表面の材料)、内装材(下張)を固定する下地材である胴縁の断面が「C型鋼:開放断面」であるべきところ、「□型鋼:閉鎖断面」となっており、遮音構造に係る大臣認定仕様に**不適合**
- また、胴縁のパネルフレームへの固定は、**金物を介して固定すべきところ、溶接により固定**しており、同様に**不適合**

<パネルフレームイメージ>

