

国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様の内容

○ 界壁パネルの国土交通大臣認定

認定番号	大臣認定仕様	不適合仕様
(耐火構造の大臣認定) FP060BP-0045-1 大和ハウス工業(株)	○ 表面の材料 網入り強化石膏ボード ○ 胴縁の形状 C形鋼 または □形鋼	【不適合仕様①】 ○ 表面の材料 普通石膏ボード(別添1) または 強化石膏ボード ○ 胴縁の形状、パネルフレームの固定方法 □形鋼、溶接により固定(別添2)
(遮音構造の大臣認定) SOI-0138 大和ハウス工業(株)	○ 表面の材料 網入り強化石膏ボード ○ 胴縁の形状、パネルフレームの固定方法 C形鋼、金物により固定	【不適合仕様②】 ○ 表面の材料 網入り強化石膏ボード ○ 胴縁の形状、パネルフレームの固定方法 □形鋼、溶接により固定(別添2)