

消防庁 同時発表

平成 29 年 6 月 30 日

住宅局 建築指導課

## 埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書の公表

国土交通省では、消防庁と共同で「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会」（別添 1：委員名簿）を設置し、対策等について検討を行ってまいりました。

今般、報告書がとりまとめられましたので公表します。（別添 2：報告書の概要）

平成 29 年 2 月 16 日に埼玉県三芳町で発生した倉庫火災では、大規模な倉庫で延焼拡大し、消火活動に長時間を要したことから、3 月に検討会を設置し、4 回にわたり今後取り組むべき防火対策及び消防活動のあり方について検討を行ってまいりました。

今般とりまとめられた報告書では、次の事項について提言がなされております。

- (1) 初期火災の拡大防止を図るための方策
  - ア 防火シャッターの確実な作動に関する対策
    - ・ 電線のショートによる被害防止対策の強化
    - ・ 防火シャッターの閉鎖障害を防止するための対策
  - イ 事業者による初動対応
- (2) より効率的な消火活動を実施するための方策
  - ア 消防本部における対策の強化
    - ・ 倉庫ごとの警防計画の策定
    - ・ 外壁等の破壊及び水利の補充に関する協定の締結
    - ・ 大規模火災等に対するアドバイザー制度 等
  - イ 早期に被害を軽減するための措置に関するガイドライン

報告書（全文）

[http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/buid/jutakukentiku\\_house\\_tk\\_000079.html](http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/buid/jutakukentiku_house_tk_000079.html)

（問い合わせ先）

国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 山口（39-563）、係長 中村（39-529）  
電話 03-5253-8111（代表） 03-5253-8513（直通） FAX 03-5253-1630