


認定取得者	構造方法等の種類	名称	認定番号	認定年月日	不適合の内容	出荷実績
セントラル硝子(株) 豊和工業(株) ※連名で大臣認定を取得	特定防火設備 ※屋内の延焼を防止するための防火区画の部分に設ける一定の遮炎性能のある戸	耐熱板ガラス入 鋼製両開き戸	EA-0291	平成 21 年 5 月 29 日	たて框の部分において、火熱に対し変形しにくくする目的で設けられる補強材が、大臣認定で定めた向きとは異なる向きで取り付けられていた。(下図参照)	14 棟 (商業施設、工場等)

■耐熱板ガラス入鋼製両開き戸 (EA-0291)



水平断面図

