

豊後水道を震源とする地震による被害状況等について（第3報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震等の概要

- (1) 発生日時 令和6年4月17日 23:14
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：豊後水道（北緯33.2度、東経132.4度）
 - ・ 震源の深さ：39km（暫定値）
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：6.6（暫定値）
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
 - 震度6弱 愛媛県愛南町、高知県宿毛市
 - 震度5強 愛媛県宇和島市
 - 震度5弱 愛媛県八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、鬼北町
大分県津久見市、佐伯市
- (4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し
- (5) 地震活動の状況
 - 4月17日23:14の最大震度6弱の地震以降、4月18日11:00現在、震度1以上を観測した地震が27回（震度6弱：1回、震度4：1回、震度3：1回、震度2：6回、震度1：18回）
- (6) 今後の気象の見通し（4月18日11:00時点）
 - ・ 四国地方では、18日は日本の南の前線や低気圧の影響で、曇りで雨の降るところがあり、昼過ぎからは次第に晴れとなる。
 - ・ 19日は、高気圧に覆われ概ね晴れるが、21日から24日頃にかけては、前線や低気圧の影響で曇りの日が多く、雨の降る所がある。
 - ・ 気温について、向こう1週間程度は、最高気温は23度前後、最低気温は15度前後で、平年より高い日が多い。
 - ・ 今回の地震で揺れの大きかった所では、地盤が緩んでいる可能性があり、通常よりも少ない雨でも土砂災害が起こるおそれがある。今後の気象情報に留意。

2 体制等

- ・ 非常体制：本省、気象庁、国総研、国土地理院、四国地方整備局、四国運輸局
- ・ 警戒体制：九州地方整備局、九州運輸局
- ・ 注意体制：中国地方整備局、中国運輸局

3 国土交通省関連情報

■道路

<高速道路>

通行止め無し

<直轄国道>

通行止め無し

<補助国道>

○通行止め：1路線1区間

国道197号（愛媛県大洲市宇和川）※落石による通行止め

<都道府県道等>

○通行止め 2県4区間

愛媛県 3区間

高知県 1区間

※この他、市町村道で以下の被災あり

- ・高知県梶原町において町道の全面通行止めにより1集落が孤立（5世帯10人、連絡はとれている状況）⇒孤立解消

■鉄道

- ・運転を見合わせている路線：1事業者3路線
JR四国：予讃線、予土線、内子線
- ・今後、運転を見合わせる予定の路線：なし

■空港

- ・松山空港 被害なし
- ・大分県央飛行場 被害なし

■物流・自動車

（物流施設の状況）

- ・被害報告なし

（バス等の運休状況）

- ・高速バス：現時点被害報告なし
- ・宅配事業者：現時点被害報告なし
- ・トラック事業者：現時点被害報告なし
- ・タクシー事業者：1事業者において、営業所の建物についてブロックが30cm程度が剥がれた被害あり。（車両への被害なし。）

■観光

- ・愛媛県宇和島市の宿泊施設3軒で建物の一部破損等による被害

■河川

点検対象河川

- ・国管理河川：点検対象なし
- ・県管理河川：3県（愛媛県、高知県、大分県）が管理する25水系62河川で点検終了（被害なし）。

■砂防

○土砂災害発生状況

- ・現時点では各県より情報なし、引き続き確認中。

○砂防関係施設点検対象

- ・直轄 該当なし（エリア外）
- ・補助 158施設（愛媛県：大洲市 13、内子町 1、西予市 23、
八幡浜市 29、宇和島市 50、愛南町 19
大分県：佐伯市 15、津久見市 8）

愛媛県：点検完了。異常なし。

大分県：点検実施中。

- ・土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用

震度5強以上を観測した市町において土砂災害警戒情報発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始（4月18日3:30）

通常基準の7割（震度6弱以上）：2県2市町（愛媛県、高知県）

通常基準の8割（震度5強）：1県1市（愛媛県）

■ダム

- ・国管理ダム 4ダム

[愛媛県] のむら野村ダム 一次点検終了 異常なし

かのがわ鹿野川ダム 一次点検終了 異常なし

[高知県] なかすじがわ中筋川ダム 一次点検終了 異常なし

よこぜがわ横瀬川ダム 一次点検終了 異常なし

- ・県管理ダム 6ダム

[愛媛県] 2ダム 一次点検、二次点検終了 異常なし

[高知県] 1ダム 一次点検、二次点検終了 異常なし

[大分県] 3ダム 一次点検、二次点検終了 異常なし

- ・利水ダム 6ダム

[愛媛県] 3ダム 一次点検、二次点検終了1ダム 異常なし
一次点検終了2ダム 異常なし

[大分県] 3ダム 一次点検、二次点検終了 異常なし

■水道（断水等の状況）

・引き続き情報収集につとめる。

県・市町村 ・事業者名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【愛媛県】				
宇和島市	確認中	確認中		<ul style="list-style-type: none"> ・水管橋の破裂、漏水を確認 ・復旧作業中 ・今後、断水の可能性あり ・市内全域で濁り水が発生
八幡浜市	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ・宅内配管被害あり
大洲市	11	11	4/17～	<ul style="list-style-type: none"> ・肱川町にて漏水を確認 ・復旧対応について今後検討 ・応急給水中
西予市	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ・宅内配管被害あり
鬼北町	4	0	4/17～ 4/18	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水発生を確認 ・復旧作業完了
愛南町	0	0		<ul style="list-style-type: none"> ・漏水発生を確認 ・18日中に復旧予定
【高知県】				
宿毛市	20	0	4/17～ 4/18	<ul style="list-style-type: none"> ・本管1ヶ所、支管数ヶ所断水 ・宅内配管被害あり。水道水に濁りあり。地整散水車を派遣。
合計※1	35	11		

※1：各市町村等の合計

■下水道

- ・愛媛県宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町
処理場、ポンプ場：異常なし
管路：点検中（4/18完了見込み）
- ・高知県宿毛市
処理場、ポンプ場：異常なし

管路：点検中（4/18 完了見込み）

- ・大分県佐伯市、津久見市
処理場、ポンプ場、管路：異常なし

■海岸

- ・現時点では被害情報なし
- ・点検対象海岸は以下の通り
直轄海岸：対象なし
補助海岸：53海岸
（内訳）愛媛県：42海岸 点検完了（18日7時55分）、異常なし
高知県：5海岸 点検完了（18日11時38分）、異常なし
大分県：6海岸 点検完了（18日7時20分）、異常なし

■港湾

点検対象港湾について、順次点検実施中。現時点で被害報告なし。

- ・震度5弱以上を計測した港湾11港中、11港で点検完了。
- ・うちフェリー岸壁（1施設：八幡浜）点検完了。異常なし。
- ・うち耐震強化岸壁（3施設：宇和島、津久見、八幡浜）点検完了。異常なし。

[港湾の震度状況]

震度6弱 重要港湾 宿毛湾（高知県）
地方港湾 御荘（愛媛県）
震度5強 重要港湾 宇和島（愛媛県）
地方港湾 玉津、吉田、岩松（以上、愛媛県）
震度5弱 重要港湾 津久見（大分県）
地方港湾 川之石、三瓶、八幡浜（以上、愛媛県）
浦代（大分県）

震度4 （順次点検実施中）

重要港湾 8港
地方港湾 69港

{ 広島県、山口県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県 }

■海上保安庁

- ・巡視船艇等・航空機
巡視船艇 11隻（延べ 15隻）
航空機 2機 [固定翼 2機]（延べ 6機）
- ・リエゾン
愛媛県庁 松山保安部職員 2名

高知県庁 高知保安部職員 2名

・被害状況等

118番の通報状況 現在まで、地震に関連する通報なし

被害状況等 現在まで、被害状況等認めず

当庁施設等の被害状況 現在まで、被害状況等認めず

■住宅・建築物

①公的賃貸住宅の被害状況

・公営住宅：今のところ被害情報なし

・UR住宅：今のところ被害情報なし(※震度5弱以上地域にUR物件なし)

②エレベーター閉じ込め情報

閉じ込めが2件(愛媛県2件)発生。全件で救出済み。

(※日本エレベーター協会会員社が保守を行っているもの)

■官庁施設、都市公園、都市排水施設等、国営公園、海事

・現時点で被害報告なし

4 国土交通省の対応状況

(1) 災害対策本部会議等

○大臣指示(17日23:16)

○国土交通省特定災害対策本部会議(4/17 第1回25:30)

(2) ホットライン：10市5町と構築済み

四国：8市5町(宿毛市、宇和島市、四国中央市、新居浜市、西予市、
愛南町、上島町、鬼北町、八幡浜市、大洲市、土佐清
水市、内子町、梶原町)

九州：2市(佐伯市、津久見市)

(3) TEC-FORCE等【本日30名派遣】

○リエゾン：2県2市1町へ9名を派遣

(愛媛県2、高知県2、宿毛市2、宇和島市1、愛南町2)

○JETT：2県1市へ11名を派遣(愛媛県庁4、高知県庁4、宿毛市3)

○被災状況調査班等：10名を派遣

四国地整、九州地整がヘリによる広域被災状況調査を実施

○ヘリコプターによる被害状況調査

・防災ヘリ(おりづる) 愛媛県、高知県を調査 4/18

・防災ヘリ(はるかぜ) 大分県を調査 4/18

・民間ヘリ 愛媛県、高知県を調査 4/18

○Car-SATによる被災状況調査

・高知県四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市、
愛媛県松野町、鬼北町、宇和島市を調査中

(4) 災害対策用機械等の出勤【本日2台派遣】

○給水装置付散水車

- ・1台を高知県内（宿毛市）に派遣 [稼働中1台]

○Car-SAT

- ・1台を高知県内（四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市）、
愛媛県内（松野町、鬼北町、宇和島市）に派遣 [稼働中1台]

5 気象庁の対応状況

○気象庁記者会見（4/18 1:10）

○JETT（気象庁防災対応支援チーム）のべ11人を派遣 ※TEC-FORCEの内数

6 国土地理院の対応状況

・国土地理院災害対策本部会議（4/18 2:00）

・被災状況調査のため、測量用航空機にて空中写真を撮影予定（4/18）

7 国土技術政策総合研究所・建築研究所の対応状況

・国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（4/18）

・建築研究所応援災害対策本部会議（4/17）

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 箭内 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461
