

中央官庁庁舎におけるエレベーターの戸開走行保護装置設置状況調査結果（平成31年4月1日時点）

建物名	エレベーター 台数 (A)	戸開走行保護装置 設置台数 (B)	うち 任意設置※台数 (C)	戸開走行保護装置 設置率 (B/A)	令和元年度 設置予定台数
中央合同庁舎第1号館	20	14	4	70.0%	0
中央合同庁舎第2号館	27	1	1	3.7%	1
中央合同庁舎第3号館	14	2	2	14.3%	1
中央合同庁舎第4号館	13	13	4	100.0%	-
中央合同庁舎第5号館	20	20	6	100.0%	-
中央合同庁舎第5号館別館	4	0	0	0.0%	0
中央合同庁舎第6号館	50	6	4	12.0%	2
中央合同庁舎第7号館	49	13	13	26.5%	0
中央合同庁舎第8号館	9	9	0	100.0%	-
財務省本庁舎	10	0	0	0.0%	0
外務省本庁舎	22	0	0	0.0%	0
防衛省市ヶ谷庁舎	70	8	0	11.4%	0
経済産業省本館	12	12	0	100.0%	-
経済産業省別館	12	0	0	0.0%	0
内閣府本庁舎	4	4	0	100.0%	-
内閣府本庁舎別館	2	0	0	0.0%	0
警察総合庁舎	4	0	0	0.0%	0
特許庁庁舎	14	5	5	35.7%	3
合計	356	107	39	30.1%	7

※任意設置：改修により任意で二重ブレーキが設置されたもの。

国会の施設におけるエレベーターの戸開走行保護装置設置状況調査結果（平成31年4月1日時点）

建物名	エレベーター 台数 (A)	戸開走行保護装置 設置台数 (B)	うち 任意設置※台数 (C)	戸開走行保護装置 設置率 (B/A)	令和元年度 設置予定台数
衆議院 国会議事堂	14	2	0	14.3%	-
衆議院 分館	4	0	0	0.0%	-
衆議院 第一別館	2	0	0	0.0%	-
衆議院 第二別館	7	0	0	0.0%	-
衆議院 議員会館	39	2	0	5.1%	-
参議院 国会議事堂	11	1	0	9.1%	-
参議院 分館	4	4	4	100.0%	-
参議院 別館	2	2	2	100.0%	-
参議院 第二別館	6	3	3	50.0%	-
参議院 議員会館	17	1	0	5.9%	-
合計	106	15	9	14.2%	0

※任意設置：改修により任意で二重ブレーキが設置されたもの。